

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«11» ноября 2021 г.
учётный № проверки 56210061000201338791



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 592/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3».*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 592 от «11» ноября 2021 г.,*

выездная проверка проведена: в период с «18» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Ковешниковым Михаилом Владимировичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 45,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор Шадрина И.А., заместитель директора по АХР Фирстова С.Р.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

		требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	Коридор 1-го этажа длиной более 60 м, не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м	ст. 4, 6, 53, 88, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; (ранее действующие нормативные документы – п. 6.26* СНиП 21-01-97; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009);	07.11.2022	
2.	Ширина пути эвакуации по лестницам № 1, 2, 3, выполнена менее 1,35 м (фактически 1, 1 - 1, 17 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; (ранее действующие нормативные документы – п. 8.1.5 СП 1.13130.2009)	07.11.2022	
3.	На объект защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	07.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Ковешников Михаил Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«30» 11 2021 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Шадрин А. В. директор
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
«30» 11 2021 г.

Шадрин
(подпись)